



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

COMANDO POLIZIA LOCALE

AI PARTECIPANTI TREDICINO EDIZIONE 2012

ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI Loro Sedi

ALLA COMMISSIONE TECNICA Loro Sedi

AL LO STUDIO MINERO fax 0383366149

OGGETTO: Trasmissione estratto verbale Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 20.02.2012.

Con la presente si riporta estratto del verbale in oggetto, con preghiera di dare massima diffusione e informazione agli operatori partecipanti alla manifestazione Tredicino edizione 2012.

Omissis"

- 1) *I titolari delle singole attrazioni, dovranno esibire, all'atto del sopralluogo che sarà effettuato nella mattinata del **9 marzo p.v. alle ore 9,00** circa, l'originale del certificato di collaudo di ogni singola attrazione allestita, in corso di validità ed a firma di tecnico abilitato riportante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità ove pertinente, nonché il certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, o a firma del gestore dell'attività purché abbia acquisito, con esito positivo, la frequenza del corso di formazione teorico/pratico, previsto dal D.M. 18 maggio 2007;*
- 2) *Per le attrazioni già in possesso del codice identificativo le stesse dovranno produrre in visione il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività debitamente compilato;*
- 3) *Per le attrazioni non ancora in possesso del sopracitato codice, dovrà essere prodotta in visione l'originale (e copia da acquisire) dell'istanza di registrazione dell'attività entro il 12/12/09 al Comune di competenza, come previsto dall'art. 5 del D.M. 18 maggio 2007;*
- 4) *ogni attrazione dovrà avere a disposizione almeno n. 1 (uno) estintore portatile, di tipo omologato e regolarmente revisionato per il periodo della manifestazione stessa;*
- 5) *è vietato l'uso di fiamme libere, apparecchiature alimentate a gas e/o liquidi infiammabili nonché deposito di bombole contenente liquidi e gas infiammabili;*
- 6) *dovrà essere prodotta all'atto del sopralluogo documentazione, a firma di tecnico abilitato e sottoscritta contestualmente dal responsabile dell'attività, attestante:*
 - a) *le caratteristiche dell'impianto elettrico realizzato per ogni singola attrazione in cui sono indicate le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti e le sezioni delle condutture;*
 - b) *le modalità di esercizio e di controllo da attuare durante il periodo di funzionamento e di utilizzo dell'impianto provvisorio;*

c) dovrà essere garantita l'illuminazione di emergenza nelle attrazioni in cui vi è accesso di pubblico all'interno ovvero nei casi in cui l'illuminazione di emergenza esterna non garantisca una adeguata visibilità ai fruitori dell'attrazione;

d) sia garantita la non accessibilità a tutti i quadri elettrici da parte del pubblico;

7) dovrà essere aggiornata la planimetria generale per indicare i percorsi dei cavi dell'impianto elettrico con la relativa modalità di posa e protezione meccanica – la cui idoneità dovrà essere certificata da tecnico abilitato -, e la posizione dei dispersori di terra e l'interconnessione delle diverse attrazioni;

8) dovrà essere fornita una dichiarazione/attestazione di conformità alle norme vigenti per gli impianti elettrici provvisori realizzati ovvero certificato di collaudo degli stessi a firma di tecnico abilitato; dovrà essere integrata la relazione tecnica già prodotta dell'ing. Minero con l'indicazione di tutte le caratteristiche elettriche/costruttive (tenuta al corto circuito, potere di interruzione delle protezioni, grado di protezioni IP, ecc) per i quadri che realizzeranno la distribuzione ai quadri delle singole attrazioni. Tali quadri dovranno essere indicati nella planimetria generale del parco giochi;

9) dovrà essere certificato da tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale, l'idoneità ed il corretto montaggio dell'impianto temporaneo di messa a terra unico per tutte le attrazioni; dello stesso dovrà essere indicato il valore della resistenza dell'impianto di terra e il corretto coordinamento con i dispositivi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;

10) dovrà essere prodotta, per le attrazioni dotate di tendoni di copertura, l'omologazione, la dichiarazione di conformità e quella di corretta posa in opera dei materiali ai fini della reazione al fuoco; inoltre è necessario che tali attrazioni siano distanziate da tutte le altre attrazioni di almeno 6 metri;

11) dovrà essere prodotto, a firma di tecnico abilitato, un verbale di collaudo dei due idranti riportati in planimetria come presenti nell'area. I medesimi idranti dovranno essere segnalati e facilmente accessibili (lasciando un opportuno corridoio di accesso tra le attrazioni adiacenti), nonché, per il loro corretto utilizzo, dovranno essere dotati degli elementi accessori (manichette in numero tale da poter raggiungere ogni attrazione con il getto idrico);

12) la distribuzione delle attrazioni dovrà essere tale da garantire il mantenimento di una corsia di manovra principale di larghezza non inferiore a 5 metri;

13) all'atto del sopralluogo dovranno essere prodotti i nominativi dei componenti la squadra antincendio e di gestione dell'emergenza, nonché gli attestati di idoneità tecnica degli stessi, conseguiti ai sensi del D.M.I. 10/03/98. I nominativi dovranno corrispondere a quelli inseriti nel piano di sicurezza...omissis.-

Distinti saluti.

Il Comandante Polizia Locale
Dr. Ezio CATTANEO

Responsabile del Procedimento:	Vice Commissario Dr. Ezio Cattaneo
Responsabile dell'Istruttoria:	Vice Commissario Dr.ssa Floriana Quatraro
Responsabile della Elaborazione Dati:	Vice Commissario Dr.ssa Floriana Quatraro
Per informazioni rivolgersi a:	Vice Commissario Dr.ssa Floriana Quatraro (f.quatraro@comune.arona.no.it)
ORARIO DI APERTURA:	
Informazioni e consegna documenti:	dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Via San Carlo, 2 – 28041 ARONA (NO) – tel.0322 231218 – fax 0322 240498